

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-164/16/MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie oświetlenia na parking przy budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 101

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	15.12.2016	Proszę o projekt lub opis, jak prowadzić przewody wewnątrz budynku (kabel zasilający oraz przewód do sensora przekaźnika zmierzchowego).	Kabel zasilający wprowadzić do pomieszczenia w piwnicy i dalej bezpośrednio do RG. W pomieszczeniu kabel w listwie PCV. Przewód do czujki przekaźnika zmierzchowego wprowadzić z RG przez pomieszczenie w piwnicy na elewację budynku. W pomieszczeniu w piwnicy przewód ułożyć w listwie PCV, na elewacji przewód ułożyć w rurce ochronnej w kolorze elewacji budynku.
2	15.12.2016	Wykop znajduje się w pasie zieleni, czy w przestrzeni ułożonej kostki betonowej?	Przepusty pod nawierzchnią z kostek betonowych, pozostały wykop w pasie zieleni.

Z poważaniem

SPEZJALISTA
ds. zamówień publicznych

Mgr Marek Bocian