

Gdańsk 22.02.2017r.

A120-306/17

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE_1

Dot.: postępowania nr A120-211-204/16/SK – „**ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIwersytetu GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU O PROFILU PRAKTYCZNYM**”.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 20.02.2017r.

Pytanie 1/1

„Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego takich jak: mapa do celów projektowych, dokumentacja geotechniczna, itp.”.

Odpowiedź na pytanie 1/1

Zamawiający udostępnia Opinię geotechniczną i dokumentację badań podłoża dotyczącą warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji „Budowa Infrastruktury Informatyki Wydziału Mat.- Fiz. Info. przy ul. Wita Stwosza” oraz mapę dokumentacyjną. Dokumenty opracowane zostały w 2014 roku. Jednocześnie nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku opracowania materiałów przedprojektowych wymienionych w Wytycznych Zamawiającego tj.: ekspertyz, mapy do celów projektowych, inwentaryzacji terenu i zieleni, inwentaryzacji budynku istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, badań geologicznych /geotechnicznych.

Pytania 2/1

- *kto ponosi koszt opłat administracyjnych za wycinkę drzew?*
- *w jakim terminie zostanie podpisana umowa, aby termin 31.08.2018 wykonania był realny do spełnienia?*
- *jakie balustrady wykonać na klatkach schodowych, tarasie?*
- *czy taras z desek kompozytowych z obwodową balustradą ma być na całej powierzchni dachu nad audytorium?*

Odpowiedź na pytania 2/1

- W zakresie Wykonawcy jest wykonanie wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i uzgodnień. Planuje się wykonanie nasadzeń stanowiących kompensatę środowiskową usuwanych drzew i krzewów. Ewentualne opłaty administracyjne za wycinkę drzew i krzewów poniesie Zamawiający;
- Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy;
- Wymagania dla balustrad określono w STWiOR: 01.14 - Roboty ślusarskie oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym: 2.1.5.16 Balustrady i 2.1.2.5 Dachy i tarasy
Balustrady należy wykonać na klatkach schodowych, w obrębie pierwszej kondygnacji holu głównego, na tarasie nad audytoriami, ponadto należy uwzględnić niezbędne balustrady techniczne w obrębie pomieszczeń technicznych i przestrzeni serwisowej na dachu budynku.
Balustrady wewnątrz budynku:
 - w holu głównym i na tarasie należy przewidzieć balustrady całoszklane samonośne z mocowaniem liniowym w profilu aluminiowym oraz z nasadzanym pochwytem ze stali nierdzewnej,
 - należy stosować szkło odżelazione,
 - na klatkach schodowych należy stosować balustrady z profili stalowych mocowane do policzków biegów i spoczników, z dwustronnymi pochwytemi ze stali nierdzewnej,
 - w pom. technicznych należy stosować techniczne balustrady ze stali ocynkowanej.

Balustrady na dachu (taras nad audytorium):

- na tarasie należy przewidzieć balustrady całoszklane samonośne z mocowaniem liniowym, obwodowo, mocowane liniowo do jego konstrukcji, w profilu aluminiowym oraz z nasadzonym pochwytem ze stali nierdzewnej;
- Taras z obwodową balustradą ma być wykonany w zakresie zgodnym z Koncepcją Programowo-Przestrzenną tj. na powierzchni o wymiarach min. 9,3m x 12,8 m.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Programowej

STANISŁAW WYBIALISTA
dyrektor, p.o. dyrektora

mgr inż. Andrzej Kozłowski