



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Sopocie woj. pomorskie

PZ-5580-3/2-6/01

Sopot, dnia 07.11.2001 r

Uniwersytet Gdański

Wpłynęło dn. 08.11.2001

Nr ewid. 1591

DE + DT. 1

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

DECYZJA

Andrzej Friedrich

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 z póź. zm.), § 9 ust. 1 i 2, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z póź. zm.) w związku z § 207 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA, w związku ze stwierdzeniem w dniu 31.10.2001 r. podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzonych przez kpt. mgr inż. Adama Polakowskiego naruszenia przepisów przeciwpożarowych, powodującego zagrożenie życia ludzi w budynku Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanym w Sopocie przy ul. Andersa 27 nakazuje się Uniwersytetowi Gdańskiemu z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 55 wykonanie w ustalonym terminie wymienionych obowiązków dotyczących budynku przy ul. Andersa 27 w Sopocie:

1. Zakazuje się użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych na drugim piętrze budynku.

Obowiązkowi zawartemu w pkt. 1 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 z póź. zm.),

Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje wykonania obowiązku zawartego w pkt 1 - na podstawie art. 130 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jt. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071).

2. Zapewnić okładzinę sufitu w holu na parterze budynku wykonaną z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Podstawa prawna:

§ 262 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140).

Termin wykonania: 31.12.2001 r.

213 pól Kalendarz Zebisius - plus

3. Usunąć lub doprowadzić co najmniej do stopnia trudno zapalności boazerię drewnianą znajdującą się w holu na parterze budynku.

Podstawa prawna:

§ 259 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140).

Termin wykonania: 31.12.2001 r.

UZASADNIENIE

Podczas przeprowadzania czynności kontrolno - rozpoznawczych opisanych w protokole z dn. 31.10.2001 r. stwierdzono, iż na drugim piętrze budynku znajdują się 3 pomieszczenia o charakterze biurowym. Ponadto stwierdzono, iż wewnętrzny korytarz będący drogą ewakuacyjną posiada szerokość 0,86 m. co sprzeczne jest z § 242 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140). Oprócz powyższego zawężenia drogi ewakuacyjnej powodującego występowania zagrożenia życia ludzi ten sam korytarz posiada okładziny ścian wykonane z materiałów drewnopochodnych. Dla okładzin tych nie przedstawiono dokumentów stwierdzających trudnozapalność w związku z powyższy zakłada się, iż charakteryzują się one łatwozapalnością, co również powoduje występowanie zagrożenia życia ludzi i jest sprzeczne z § 259 wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, który zabrania stosowania materiałów łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej służącym ewakuacji. Jedno z pomieszczeń biurowych na drugim piętrze posiada okładzinę sufitu wykonaną z drewna, dla której nie przedstawiono dokumentów stwierdzających trudnozapalność tej okładziny. Biorąc pod uwagę powyższe fakty wydano decyzję zakazującą użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych na drugim piętrze budynku.

Podczas kontroli stwierdzono również, iż okładzina sufitu w holu na parterze budynku wykonana jest z drewna. Dla okładziny tej nie przedstawiono dokumentów stwierdzających jej trudnozapalność. W związku z powyższym przyjmuje się, iż okładzina ta charakteryzuje się łatwozapalnością. Stan ten jest sprzeczny z § 262 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994r., który nakazuje wykonywanie okładzin sufitów z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. W warunkach pożaru palna okładzina sufitu powoduje szybkie rozprzestrzenianie się ognia, co może utrudnić, a nawet uniemożliwić ewakuację ludzi z budynku.

Podczas kontroli stwierdzono, iż w holu na parterze znajduje się boazeria drewniana. Dla przedmiotowej boazerii nie przedstawiono dokumentów stwierdzających doprowadzenie jej do stopnia trudnozapalności w związku z powyższym przyjmuje się, iż boazeria ta charakteryzuje się łatwozapalnością. Stan ten jest sprzeczny z § 259 wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994r., który zabrania stosowania materiałów łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej służącym ewakuacji.

Usunięcie wyżej wymienionych uchybień poprawi bezpieczeństwo pożarowe ludzi przebywających w budynku Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Andersa 27 w Sopocie.

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140), nakazane obowiązki mogą być spełnione w sposób inny niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie tj. odpowiednio do wskazań oceny (ekspertyzy) sporządzonej przez właściwe jednostki badawczo-rozwojowe albo przez rzeczoznawców budowlanego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 z póź. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2) za pośrednictwem Komendanta Miejskiego PSP w Sopocie; w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Sopocie

mi. bryg. mgr inż. Janusz Pijanowski

BIURO
11-02-03

Otrzymują:

1. Dr Andrzej Friedrich - Dyrektor Administracyjny
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55,
2. KW PSP w Gdańsku,
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27,
4. a/a.

UNIWERSYTET GDAŃSKI
Stowarzyszenie Pracy
ds Ochrony Przeciwpowodzi
ul. Bażyńskiego 1 a
80-952 GDAŃSK
Tel. 52-50-71

UNIWERSYTET GDAŃSKI
Stowarzyszenie Pracy
ds Ochrony Przeciwpowodzi
ul. Bażyńskiego 1 a
80-952 GDAŃSK
Tel. 52-50-71