

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80 – 309 Gdańsk
L.dz. A120-1189/17/SS

Gdańsk, dnia 01.08.2017 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-91/17/SS „Roboty remontowe w budynku Domu Studenckiego nr 3 Uniwersytetu Gdańskiego.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	24.07.2017	Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargu prosimy o rozważenie wykonania tynku renowacyjnego na wilgotnych ścianach. Usunięcie wilgoci, która w czasie zalania wniknęła w strukturę ścian jest długotrwałym procesem. Może zajść taka sytuacja, że po wykonaniu robót remontowych (skucie tynku, ponowne otynkowanie, malowanie) w dalszym ciągu będą pojawiały się wykwyty, plamy itp. Zwykły tynk cem.-wap. nie daje gwarancji zatrzymania takiego procesu. Czy w związku z powyższym należy przewidzieć wykonanie tynku renowacyjnego zamiast zwykłego III kat.?	Należy wykonać tynk zapewniający odpowiednią jakość i trwałość wykonanych robót, nie gorszy niż cementowo - wapienny III kategorii. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania tynku renowacyjnego.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do **07.08.2017r. do godz.12:00**, otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.08.2017r o godz. 12:30**.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GŁÓWNY SPECJALISTA
Is. Zamówień Publicznych
Sylwia Skabura