



50-lecie  
Uniwersytetu  
Gdańskiego

Dział Zamówień Publicznych  
Uniwersytetu Gdańskiego

*Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr A120-211-158/19/SK*

Gdańsk, dnia 28.01.2020 r.

L.dz. A120-160/20/SK

**Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

**zestaw nr 2**

**Dotyczy: postępowania nr A120-211-158/19/SK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usługi serwisu, konserwacji oraz utrzymania w ciągłej sprawności instalacji i urządzeń systemu wody dejonizowanej w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania
1.	<p>W warunkach udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usługi serwisu i konserwacji urządzenia produkującego wodę dejonizowaną w I lub II klasie czystości wg PN-EN 3696 o wydajności min. 300 dm<sup>3</sup>/h zasilającego sieć dystrybucji wody <b>o min. 30 punktach poboru</b>;</p> <p>Ponieważ usługa obejmuje obsługę, serwis i konserwację urządzeń do produkcji wody dejonizowanej a nie obsługę sieci wodociągowej ilość punktów poboru wody nie ma wpływu na obsługę i eksploatację urządzeń i nie powinna być ujmowana jako jeden z warunków udziału w postępowaniu. Wystarczającym jest wymóg dotyczący wydajności urządzeń. W opinii Wykonawcy warunek ten jest niczym nie uzasadniony. W związku z powyższym wnoszę o wykreślenie zapisu dotyczącego ilości punktów poboru wody i nadanie następującego brzmienia:</p> <p><i>„Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usługi serwisu i konserwacji urządzenia produkującego wodę dejonizowaną w I lub II klasie czystości wg PN-EN 3696 o wydajności min. 300 dm<sup>3</sup>/h.”</i></p>
	<p><b>Odpowiedź Zamawiającego</b></p> <p>Zamawiający podtrzymuje warunek udziału w postępowaniu określony w rozdz. V pkt 1 ppkt 3 lit. a) SIWZ.</p> <p>Zamawiający traktuje sieć dystrybucji wraz z punktami poboru jako integralną część systemu gospodarki magazynująco dystrybucyjnej systemu produkującego wodę dejonizowaną, który należy utrzymywać w sposób ciągły na odpowiednich parametrach tj. ciśnienie, przepływ oraz jakość wody w punktach poboru.</p>

**Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 31.01.2020 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2020 r. o godz. 12:30.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

*mgr Paulina Jędrzejak*