klapa pożarowa
okrągła DN355

B

A

0/OW/6

0/OW/7

0/OW/4

0/OW/7a

0/OW/3

0/OW/5

- 3,74

- 3,74

- 3,74

- 5,24

- 3,76

315

250 250 250

kanał 500x500 L=250
z kratką wywiewną 500x500 mm

wentylator KDRE 50 ze złączami elastycznymi DSK50
na ścianie

kanał spiro Ø500

łuk symetryczny 500x500/R150

łuk segmentowy spiro Ø500 R=1D

otwór Ø600mm
łańcuch uszczelniający EU-7-21

zwężka prostokątno-kołowa
500x500mm/Ø500mm/L500mm

500

250 585 1070 500 1140 420 1560 1230 820 530 1420 720 1560 140 1463 1463 2530 1520

5470

500

5000

rura PVCØ500 SN8

drzwi z żaluzją jak dla transformatorowni

krata 36x116 cm - zmienić na 45x150 cm

5x18
30

wyrzutnia powietrza Ø500

2x kolano
PVCØ500 45°

rura wyrzutu spalin agregatu d=122

rura PVC Ø500 SN8

otwór Ø600mm
łańcuch uszczelniający EU-7-21

16 15 14

RZUT PIWNIC 1:50

STUDIO M
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr : 239/6

Temat:

Inwestor: Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A

Branża: SANITARNA INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Autorzy: mgr inż. Mariusz Walczak	Nr uprawnień: POM/0233/POOS/10	Podpis:
Autorzy: mgr inż. arch. Andrzej Gołębiewski	Nr uprawnień: 2314/Gd/86	Podpis:
Sprawdzający: inż. Łukasz Żukowski	Nr uprawnień: 296/Gd/2002	Podpis:

INSTALACJA DODATKOWA WENTYLACJI
POMIESZCZENIE TRAFOSTACJI NR 0/OW/05

Temat rysunku: RZUT

Data: LIPIEC 2011	Skala: 1:50	Sekcja: F	Nr rys.: VII-P0-S1