

L. dz. J710.1398.2020.MB

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.66.2020.MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w trzech budynkach Uniwersytetu Gdańskiego:

- Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk,
- Wydziału Filologicznego, Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk,
- Rektoratu, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	15.07.2020	Czy wszystkie urządzenia wyspecyfikowane w zał. 1b zestawienie urządzeń są sprawne?	Urządzenia umieszczone w załączniku 1b są sprawne.
2	15.07.2020	Jeśli nie, to które urządzenia są uszkodzone , co w tych urządzeniach jest uszkodzone i od kiedy?	Brak uszkodzonych urządzeń wyspecyfikowanych w załączniku 1b.
3	15.07.2020	Czy były wymieniane filtry na centralach i kiedy?	Na Wydziale Nauk Społecznych (WNS) filtry zostały wymienione w czerwcu 2020 r. natomiast w budynku Rektoratu - Neofilologii zostaną wymienione w lipcu 2020 r. w centralach wentylacyjnych Clima-Produkt oraz firmy SWEGON.
4	15.07.2020	Czy kanały wentylacyjne były czyszczone , kiedy i w jakim zakresie?	W budynku Rektoratu - Neofilologii kanały wentylacyjne były czyszczone w styczniu i lutym 2020 r. Budynek WNS - kanały wentylacyjne nie były czyszczone (brak rewizji w kanałach wentylacyjnych). Konieczny jest montaż rewizji do czyszczenia kanałów wentylacyjnych (plany instalacji wentylacyjnej są w PDF w załączniku do SIWZ)
5	15.07.2020	Co ma wchodzić w zakres czyszczenia kanałów wentylacyjnych opisanych w postępowaniu?	W budynku Rektoratu – Neofilologii czyszczenie kanałów wentylacyjnych było wykonywane metodą szczotkowania – mechanicznie (sucho) poprzez dostępne rewizje na kanałach wentylacyjnych.

UWAGA: termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji przetargowej
mgr Marek Bocian