
REKTORAT NEOFILOLOGIA
REKTORAT NEOFILOLOGIA
SALE STAŁ DS DOROSŁY INT WEJAWNYCH
SALE STAŁ DS DOROSŁYCH
STANOWISKO DS OBRONNYCH
DZIAŁ KADRY
BIURO KARIER
BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW ZAOCZNYCH
BIURO KURSÓW I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
BIURO REKTORATU
SEKRETARIAT
SALA KOMISJI
GABINET REKTORA
REZERWA
KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW
PEŁNOMOCNIK ROZWOJU KSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SAMODZIELNA REFERENTURA DS. STUDENCKICH
pudło nad parterem
LEGENDA OPRAW
SYMBOL OPRAWY
NAZWA OPRAWY
MOC OPRAWY
L1 Oprawa natynkowa 5700 EB IP65 2x58W T8
L1bw Oprawa natynkowa 5700 EB IP65, z modułem sw. min. 2h 2x58W T8
L2 Oprawa natynkowa 5700 EB IP65 2x28W T5
L2bw Oprawa natynkowa 5700 EB IP65, z modułem sw. min. 2h 2x28W T8
L3 Oprawa natynkowa 246 EB 2x54W T5
L3bw Oprawa natynkowa 246 EB, z modułem sw. min. 2h 2x54W T5
L4 Oprawa natynkowa 246 EB 2x28W T8
L4bw Oprawa natynkowa 246 EB, z modułem sw. min. 2h, 2x28W T5
L5 Downlight MOX IN-CL + PC SRT IP44 2x26W TC-DE
L6 Oprawa do wbudowania 100 PR EB 2x28W T8
L7 Oprawa natynkowa 212 RF EB 4x18W T8
L8 Downlight MOX IN-CL + CL-15 EB 2x26W TC-DE
L8bw Downlight MOX IN-CL + CL-15 EB, z modułem sw. min. 2h 2x26W TC-DE
L9 Downlight MIRO IN-PH EB 2x26W TC-DE
L9bw Downlight MIRO IN-PH EB, z modułem sw. min. 2h 2x26W TC-DE
L10 Oprawa do wbudowania ORGANIC CONCEPT 228/234 2x54W T5
L11 Oprawa do wbudowania ORGANIC FANTOM 228 2x28W TC-TE
Opinia weryfikacyjna z odpowiednim piktogramem
UWAGI:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać rzędnych i wymiarów bezpośrednio z rysunku. Wymiary należy sprawdzić na budowie, gdyż nieprawidłowe wymiarowanie może spowodować wystąpienie w naturze. W wypadku jakichkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać informację do projektanta celem korekty.
3. Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy, bezwzględnie przestrzegając przepisy bhp i ppoż.
4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie i wytyczne techniczne w sprawie ochrony cieplnej budynków(termomodernizacji) zwg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
5. Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Projekt nie uwzględnia ochrony przeciwporażeniowych rozdzielnic 0,4kV.
7. Instalacje prowadzić na korytach kablowych, w kanałach instalacyjnych lub podłynkowo. W ścianach działowych gk-k przewody prowadzić w rurkach celonowych.
8. Należy zapewnić kontrolowaną trio prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do instalacji innych branż zgodnie z obowiązującą normą i przepisami.
9. Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego, należy zabezpieczyć masą ogniową.
10. Oświetlenie awaryjne jako ewakuacyjne (przy braku lub zmianie oświetlenia podstawowego.
11. Oświetlenia lokalizacja zapewnia ewa pajo typ należy uzgodnić z Architektem i Użytkownikiem.
12. Przed podłączeniem urządzeń należy sprawdzić napięcie znamionowe urządzenia wg. DTR producenta.
BUDOWA BUDYNKU WEJŚCIOWEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO WRAZ TERENEM KAMPUSU (NA TYCHŁO) UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU
TYTUŁ PROJEKTU
DATA: 12/2020
SKALA: 1:100
OKAZICIELKA: UNIWERSYTET GDAŃSKI, ul.Jana Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
INWESTOR: UNIWERSYTET GDAŃSKI, ul.Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji elektrycznych słaboprądowych - poziom 2 piętra
NUMER PROJEKTU: 2020-09-10
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
PODPIS:
IMIĘ I NAZWISKO:
MGR INŻ. PIOTR SZYMAŃSKI
AUTOR(): mgr inż. Andrzej Kozik nr upr. 62/GD/2002
Marek Rembowski
E600-17
BRANŻA/DZIAŁ(Y): inż. E. Architektura nr upr. 22/P/96/400/03/175
SZCZ. 1