


UWAGI:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - Prawo budowlane
   - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
   - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.
5. Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Instalację łączyć wg schematów poszczególnych rozdzielnic 0,4kV.
7. Instalację prowadzić na korytach kablowych, w kanałach naściennych lub podtynkowo. W ściankach działowych g-k przewody prowadzić w rurkach osłonowych.
8. Należy zapewnić koordynację tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do instalacji innych branż zgodnie z obowiązującą normą i przepisami.
9. Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego, należy zabezpieczyć masą ognioodp. o wytrzymałości ogniowej, takiej samej jak ściana lub strop oddzielenia pożarowego.
10. Ostateczną lokalizację osprzętu oraz jego typ należy uzgodnić z Architektem i Użytkownikiem.
11. Przed podłaczeniem urządzeń należy sprawdzić napięcie znamionowe urządzenia wg. DTR producenta.

Legenda:

- Rozdzielnica elektryczna
- KD– Punkt dystrybucyjny
- K200 Koryto instalacji elektrycznych
- K300 Koryto instalacji teletechnicznych


WOLSKI&PARTNERS architekci Spółka z o.o.
81-522 Gdynia, ul.Orłowska 43A/1 tel.+48 58 668 48 50 fax +48 58 668 03 33 e-mail: biuro@wparchitekci.pl www. wparchitekci.pl


| | | | |
|---|---|---|---|
| TYTUŁ PROJEKTU | BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZIAŁU FILILOGICZNEGO NA TERENIE KAMPUSU BAŁTYCKIEGO UNIWERSTYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU | | DATA: 12/2009 |
| LOKALIZACJA: | ul.WITA STWOSZA / BAŻYŃSKIEGO, GDAŃSK | | SKALA: 1:100 |
| INWESTOR: | UNIWERSYTET GDAŃSKI, ul.Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk | | proj jack |
| NAZWA RYSUNKU | Plan WLZ 0,4kV - poziom 4 piętra | | PROJ-JACK ul.Miętowa 3G/04 tel.58 629-70-20 biuro@proj-jack.pl |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA | | |
| FAZA PROJEKTU: | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| | IMIĘ I NAZWISKO: | PODPIS: | NR RYSUNKU |
| AUTORZY: | inż. J. Andrzejczak nr upr. 62/Gd/2002<br>Marek Florianowicz | | E800-09 |
| SPRAWDZAJĄCY: | inż. Z. Andrzejczak nr upr. ZGP-III-630/203/79 | | REV.0 |