

UWAGI :

1. Rozdzielnica stojąca
2. Głębokość rozdzielnicy: 300 mm
3. Stopień ochrony rozdzielnicy: IP30
4. Doprowadzenie kabli zasilających od góry wyprowadzenie kabli i przewodów odbiorczych od góry
5. Kolor RAL 7035 (standardowy)
6. Na drzwiach rozdzielnicy namalować symbol rozdzielnicy. Symbole montażowe aparatów umieścić obok aparatów. Na tylnej stronie drzwi rozdzielnicy umieścić opis obwodów zgodnie ze schematem
7. Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie TN–S

proj jack
(058) 629–70–20
www.proj–jack.pl

AUTORZY	Nr uprawnień	podpis
Jacek Andrzejczak	62/Gd/2002	
SPRAWDZIŁ		
Zbigniew Andrzejczak	ZGP-III-630/203/79	

BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZ. FILOLOGICZNEGO
GDAŃSK, róg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 232/9, obręb 13

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

ROZDZIELNICA RPP–WIDOK I ROZMIESZCZENIE APARATÓW

REV.	DATA

STRONA	STRON
1	2
DATA	NR.RYSUNKU
05.2010	E836/7.1–252



RPP

UWAGI :

1. Rozdzielnica stojąca
2. Głębokość rozdzielnicy: 300 mm
3. Stopień ochrony rozdzielnicy: IP30
4. Doprowadzenie kabli zasilających od góry wyprowadzenie kabli i przewodów odbiorczych od góry
5. Kolor RAL 7035 (standardowy)
6. Na drzwiach rozdzielnicy namalować symbol rozdzielnicy. Symbole montażowe aparatów umieścić obok aparatów. Na tylnej stronie drzwi rozdzielnicy umieścić opis obwodów zgodnie ze schematem
7. Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie TN-S

proj jack
(058) 629-70-20
www.proj-jack.pl

AUTORZY	Nr uprawnień	podpis
Jacek Andrzejczak	62/Gd/2002	
SPRAWDZIŁ		
Zbigniew Andrzejczak	ZGP-III-630/203/79	

BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZ. FILOLOGICZNEGO
GDAŃSK, róg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 232/9, obręb 13

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

ROZDZIELNICA RPP-WIDOK I ROZMIESZCZENIE APARATÓW

REV.	DATA

STRONA	STRON
2	2
DATA	NR.RYSUNKU
05.2010	E836/7.1-252