



-  SSW
/szafa sterowa windy zostanie dostarczona przez dostawcę windy/

 RW
Rozdzielnica windy

 Element kontrolno - sterujący
- współpraca z istniejącym systemem sygnalizacji pożaru SSP
- ilość wyjść przekąźnikowych min. 1
- ilość wejść kontrolnych min. 2

 Optyczna czujka dymu
- współpraca z istniejącym systemem sygnalizacji pożaru SSP

 Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki do optycznego powtórzenia sygnalizacji stanu alarmowania czujki

 OP1
 Oprawa nastropowa z kloszem opalizowanym świetłówkowa 2x36W. Elektroniczny układ zapłonowy. Świetłówkowa 3350lm/830.

 OP2
 Oprawa nastropowa z kloszem opalizowanym świetłówkowa 1x36W. Elektroniczny układ zapłonowy. Świetłówkowa 3350lm/830.

 OP3  Naścienna oprawa dekoracyjna oświetlenia iluminacyjnego obiektów architektonicznych. Źródło metalohalogenkowe 35W. Odbyłśnik wąskostrumieniowy. Światło skierowane w górę i w dół. Korpus oprawy aluminiowy.

 Bateriajny moduł zasilania awaryjnego o podtrzymaniu jednogodzinnym

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Przewody prowadzić natynkowo w korycie PVC
3. Do podszybia doprowadzić przewód uziemiający (np. bednarę)
4. z instalacji uziemienia budynku.
4. Stosować oprawy o wyglądzie zbliżonym do istniejących opraw
5. Oprawę zasilić z istniejącego oświetlenia korytarza Od istn. oprawy z modulem zasilania awaryjnego wyprowadzić przewód YDY 4x1,5
6. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22

Układ sieci
Instalacje odbiorcze: układ TN-S

Ochrona przed dotykiem pośrednim
Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

PROJEKT ELEKTRYCZNEGO ZASILANIA WINDY
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
 działka nr 3/4



80-172 Gdańsk, ul. Morenowa 22/1

Investor:	Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A	
------------------	--	--

Branch: ELEKTRYCZNA	Task: PROJEKT BUDOWLANY
----------------------------	--------------------------------

Projectant:	inż. Mirosław Nirmberg	upr.220/Gd/2002
Sprawdzający:	mgr inż. Edward Fijałkowski	upr.416/Gd/63
Asystent Projektanta	mgr inż. Rafał Dziuk	

RZUT III PIĘTRA
INSTALACJE ZASILANIA WINDY

Termat rysunku:		
------------------------	--	--

Date: 06.2011	Scale: 1:50	By: E-02
----------------------	--------------------	-----------------