Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 15.07.2019 **roku**

L. dz. A120 – 1030/19/MR

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-84/19/MR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *„Dostawę sprzętu sieciowego w ramach projektu: „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym.”*, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 28.06.2019r. pod numerem 2019/S 123-299755.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	11.07.2019	Zamawiający wymaga: „Gniazdko wyjścia CD: Tak” - Czy Zamawiający miał na myśli gniazdko DC?	**Tabela 2. Switch sieciowy** pkt. 6 było: Gniazdko wyjścia CD: Tak jest: Gniazdko wyjścia DC: Tak
2	11.07.2019	Pytanie nr 2 Zamawiający wymaga: „Wymagany rodzaj gniazdka elektrycznego: NEMA 5-15R” Czy zamawiający jest pewien, że zasilacz ma być wyposażony w gniazdko elektryczne NEMA 5-15R? Czy rodzaj gniazda należy dostosować do standardu wykorzystywanego w Polsce?	pkt. 2 było: Pojemność napędu wyjścia: min. 1000 VA jest: Moc pozorna co najmniej 1000VA pkt. 3 było: Moc wyjściowa: min. 600 W jest: Moc czynna co najmniej 600W pkt. 4 było: Ilość gniazd sieciowych: min. 6 jest: Ilość gniazd sieciowych: min. 4 pkt. 5 było: Wymagany rodzaj gniazdka elektrycznego: NEMA 5-15R jest: UPS ma zapewniać podtrzymanie napięcia dla sprzętu z tabeli 1 i 2 i być z nimi kompatybilny. pkt. 7 było: Wymagana liczba portów: min. 1 port USB 2, min. 1 interfejs szeregowy, min. 1 interfejs SCSI typu RS-232, min. 1 port RJ45

			jest: Wymagana liczba portów: min. 1 port USB, min. 1 interfejs szeregowy pkt. 8 było: Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora: maksymalnie 3 godziny jest: Typowy czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora: maksymalnie 3 godziny pkt. 14 było: Poziom hałasu Lc IEC: maksymalnie 41 dB jest: Zasilanie 230V (zakres napięcia wejściowego: co najmniej 180-280V) pkt. 15.c było: przewody: 1szt. RJ-45, 1 szt. RS-232 jest: przewody komunikacyjne

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1a do SIWZ :

Tabela 3. Szafa rack

pkt. 8 było: Wielkość: 42U 600x1000, obciążenie statyczne min. do 800kg,
jest: Wielkość: 42U 600x1000, obciążenie statyczne min. 800kg,

Z uwagi na powyższe zmiany treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

SIWZ w rozdziale XII

Było:
1. Oferty należy składać **w terminie do dnia 02.08.2019 roku do godz. 10:00.**
2. Datą złożenia oferty jest data jej przekazania na ePUAP.
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 02.08.2019 roku o godz. 11:00**, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 110, I piętro.

Jest:
1. Oferty należy składać **w terminie do dnia** 06.08.2019 **roku do godz. 10:00.**
2. Datą złożenia oferty jest data jej przekazania na ePUAP.
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu** 06.08.2019 **roku o godz. 11:00**, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 110, I piętro.

Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące do prawidłowo złożonej oferty.
Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. SIWZ po modyfikacji z dnia 15.07.2019r
2. Załącznik nr 1a do SIWZ – formularz przedmiotowo-cenowy po modyfikacji z dnia 15.07.2019r

Z poważaniem

Prorektor
ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
Małgorzata Redzik