

L. dz. J710.04.2021.MB

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.136.2020.MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 oraz 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania i zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	23.12.2020	Poz. 36 proszę o podanie typu trzonka, chodzi o GU5,3?	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 36 TAK GU5,3
2	23.12.2020	Poz. 39 standardowo takie żarówki posiadają kąt rozsyłu 36-38 stopni, proszę o dopuszczenie	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 39 Zamawiający dopuszcza
3	23.12.2020	Poz. 40 proszę o podanie dokładnego typu (MFL, WFL, NSP)	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 40 MFL
4	23.12.2020	Poz. 44 proszę o dopuszczenie zamiennika w marce Osram	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 44 Zamawiający dopuszcza
5	23.12.2020	Poz. 45 proszę o podanie barwy światła	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 45 4000-4500K Barwa neutralna
6	23.12.2020	Poz. 54 lampy MIX nigdy nie były produkowane o takiej mocy, chodzi o 160W?	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 54 Zamawiający dokona zmiany mocy źródła światła z 150W na 160W
7	23.12.2020	Poz. 55 proszę o wyjaśnienie sformułowania „na trzonku”, ma być stojąca, przykręcana, na klipsie, łamana, gięta? Kolor obojętny z wymienionych	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 55 Zamawiający zmienia opis na „Lampka biurowa LED o mocy mieszczącej się w zakresie 4W-8W, 230V, kolor: czarny, biały”
8	23.12.2020	Poz. 56 kolor obojętny z wymienionych	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 56 Kolor do wyboru Zamawiającego
9	23.12.2020	Poz. 136 świetlówki energooszczędne są w trakcie wycofywania ze sprzedaży, zastępują je lampy LED, proszę o dopuszczenie zaoferowania lampy LED E27 230V 15 lub 18W, będącej odpowiednikiem świetlówki 20W	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 136 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jeżeli przez zastosowanie zamiennika nie dojdzie do ingerencji w oprawę oświetleniową tzn. np. demontażu statecznika. Jednocześnie zaproponowana lampa LED ma mieć takie same parametry oświetleniowe jak świetlówka energooszczędna której jest zamiennikiem.
10	23.12.2020	Poz. 137 świetlówki energooszczędne są w trakcie wycofywania ze sprzedaży, zastępują je lampy LED, proszę o dopuszczenie zaoferowania lampy LED E27 230V 7 lub 9W, będącej odpowiednikiem świetlówki 11W	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 137 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jeżeli przez zastosowanie zamiennika nie dojdzie do ingerencji w oprawę oświetleniową tzn. np. demontażu statecznika. Jednocześnie zaproponowana lampa LED ma mieć takie same parametry oświetleniowe jak świetlówka energooszczędna której jest zamiennikiem.
11	23.12.2020	Poz. 145 takie świetlówki nie są już oferowane, proszę o wykreślenie z zestawienia	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 145 Zamawiający nie zgadza się z takim stwierdzeniem
12	23.12.2020	Poz. 165 proszę o podanie właściwej barwy światła	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 165 4000-4500K Barwa neutralna
13	23.12.2020	Poz. 191 takie świetlówki nie są już oferowane, proszę o wykreślenie z zestawienia	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 191 Zamawiający wykreśla z zestawienia

14	23.12.2020	Poz. 198 chodzi o świetlówki typu Dulux F na trzonku 2G10? Są produkowane jedynie w barwie 830 oraz 840, proszę o dopuszczenie	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 198 Zamawiający dopuszcza 840 4000K
15	23.12.2020	Poz. 199 chodzi o świetlówki typu Dulux F na trzonku 2G10? Są produkowane jedynie w barwie 830 oraz 840, proszę o dopuszczenie	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 199 Zamawiający dopuszcza 840 4000K
16	23.12.2020	Poz. 265 proszę o dopuszczenie zaoferowania zamiennika w marce Osram	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 265 Zamawiający dopuszcza
17	23.12.2020	Poz. 268 świetlówki energooszczędne są w trakcie wycofywania ze sprzedaży, zastępują je lampy LED, proszę o dopuszczenie zaoferowania lampy LED E27 230V 7W, będącej odpowiednikiem świetlówki 9W	Dotyczy załącznika nr 1a: Poz. 268 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jeżeli przez zastosowanie zamiennika nie dojdzie do ingerencji w oprawę oświetleniową tzn. np. demontażu statecznika. Jednocześnie zaproponowana lampa LED ma mieć takie same parametry oświetleniowe jak świetlówka energooszczędna której jest zamiennikiem.

UWAGA: odpowiedzi zaznaczone na czerwono mają swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 1a do SIWZ – formularz przedmiotowo-cenowy, modyfikacja z dnia 04.01.2021r. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. Wszystkie zmiany dokumentów opisane są w informacji do Uczestników postępowania.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji przetargowej
mgr Marek Bocian

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Marek Bocian