

Gdańsk, dnia 23.07.2009r.

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1A
80 – 952 Gdańsk

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr 90/A120/2009 prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na:

**„ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO W SOPOCIE;
CENTRUM KOMPUTEROWE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I WINDĄ DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Pytania:

1. Czy w pozycji 58 przedmiaru budowlanego można zastosować wykonanie ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych ściennych POROTHERM lub bloczków YTONG lub SILKA?
2. Wykonawca windy osobowej uważa, że przy kabinie przelotowej głębokość szybu windowego powinna wynosić 1950 mm a nie 1810 mm.
3. Proszę o uściślenie ilości drzwi D5 EI 60 w poz. 187, w przedmiarze przyjęto szt. 1 a w zestawieniu stolarki jest szt. 6.
4. Czy do oferty należy załączyć załącznik nr 5 - wzór Oświadczenie miesięczne Podwykonawcy?
5. Czy do oferty należy załączyć nr 6 — Oświadczenie o powierzeniu zadań Podwykonawcom?
6. Czy kopertę z wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej należy włożyć do koperty razem z ofertą czy złożyć ją oddzielnie?
7. Zgodnie z rozdz. V.B. ust. 12 SIWZ do oferty należy załączyć rachunek zysków i strat za rok 2008 lub za okres ostatnich trzech lat obrachunkowych, a jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią biegłego. W związku z tym, czy do oferty należy załączyć całe sprawozdanie za rok 2008 (wprowadzenie, informację dodatkową sprawozdanie z działalności, bilans, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale,

opinia biegłego rewidenta, raport uzupełniający opinię itp.) czy tylko rachunek zysków i strat i opinię biegłego rewidenta?

8. Prosimy o wyjaśnienie, czy pod pojęciem „robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynków⁵” zawartym w opisie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia wykonawców oraz wykazie dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w rozdziale V specyfikacji, należy rozumieć jedynie wykonanie nowego obiektu budowlanego, czy także adaptację, odbudowę, rozbudowę obiektu budowlanego.

Odpowiedzi:

Ad.1

Należy zastosować materiał jaki jest przyjęty w pozycji nr 58 przedmiaru budowlanego.

Ad.2

Jeśli nie powoduje to kolizji konstrukcyjnej można przyjąć głębokość szybu 1950mm.

Ad.3

Należy przyjąć 6 szt. drzwi w poz. nr 187 przedmiaru robót.

Ad.4

Nie

Ad.5

Tak

Ad.6

Wedle uznania Wykonawcy. Ważne, aby ew. osobna koperta była odpowiednio oznakowana.


Ad.7

Należy załączyć rachunek zysków i strat i opinię biegłego rewidenta ,bez raportu uzupełniającego i pozostałych elementów sprawozdania finansowego jednostki.

Ad.8

Zamawiający pod pojęciem robót budowlanych określonych w Rozdziale V. pkt. 5 SIWZ Warunki udziału w postępowaniu, rozumie odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego o wartości i powierzchni w nim określonej.

Kierownik Działu Zamowień Publicznych
Uniwersytetu Gdańskiego


mgr Jacek Jętczak