SYMBOL W PROJEKCIE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	D14/E30	D15/E30	D16/E60	D17/E60	D18/E60	D19	D20	D21	D22	D23/E60	D24	D25	D26	D27	D28/E60	D29/E60	D30	D31	D32/E30	D33	D34	D35	D36	D37
	oznaczenia dodatkowe na rzutach- "AP" okucia i zamki antypaniczne, "D" podwyższona dźwiękoszczelność, "I" izolowane termicznie, "E" z ekranem elektromagnetycznym, "H" hermetyczne, "S" szczelne, "Z" dodatkowo samozamykające, "R" z osłoną radiologiczną, "•" drzwi do ciemni lub przeszczelone światłem																																			
RODZAJ WYROBU	DRZWI WEWNĘTRZNE																																			
	DRZWI DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ								DRZWI PROFILOWE ALUMINOWE					DRZWI DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ				STALOWE	DRZWI DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ							PROFILOWE AL. DREW.Z OŚC.ST.						DRZWI PROFILOWE ALUMINOWE				DREWNIANE Z OŚC.STAL.	SYSTEMOWE	STALOWE		
SCHEMAT SKALA 1:100	215 / 80 / 90	215 / 10 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 100 / 90	215 / 100 / 90	215 / 90	215 / 100 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 100 / 90	215 / 100 / 90	215 / 100 / 90	215 / 100 / 90	215 / 100 / 90	215 / 100 / 90	215 / 100 / 90	215 / 100 / 90	215 / 100 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90	215 / 90
WYMIARY mm w ŚWIETLE otworu	So	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1500	1500	1500	1900	projektowane	1200	630	1700
	Ho	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	indywidualne	2700	1000	2150
w ŚWIETLE przejścia**	S	800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1000	1000	1000	1000	1000	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1800	projektowane	1100	630	1600
	H	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	indywidualne	2600	1000	2100
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	PO PIWNICA	–	–	1	1	2	–	18	22	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	1	–	1	2	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	3	–	–	–	1	1
	PI PARTER	4	4	2	7	19	18	30	35	13	3	18	13	5	3	–	–	1	–	–	–	–	–	3	2	3	–	2	1	–	–	1	1	–	2	4	–	6	–	–	–	–
	PII PIETRO	4	–	–	–	15	18	17	36	7	12	23	21	–	–	–	–	2	–	–	1	2	1	2	–	2	4	2	2	–	1	–	1	5	2	3	1	–	–	3	–	–	2	6	3	–	6	–	–	–	–
	PIII PIETRO	2	1	–	–	11	16	35	36	8	9	20	14	–	–	–	–	1	–	–	–	3	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–	–	3	3	–	1	2	–	6	–	–	–	–
	PIV PIETRO	3	3	–	–	13	15	35	25	3	8	23	14	2	3	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–	–	1	5	–	–	1	5	3	–	6	–	–	–	–
	PV PIETRO	1	–	–	–	7	5	6	10	1	5	3	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	RAZEM	14	5	3	8	67	72	141	164	32	37	95	77	7	6	1	1	2	2	2	1	3	–	–	2	3	16	7	8	8	10	7	5	4	23	25	27	32	2	3	1	–	2	–	7	4	1	3	14	9	10	6	2	1	11	2	2	1	7	3	2	4	–	8	14	19	–	26	–	1	1	1
	OGÓŁEM	19		11		139		305		69		172		13		2		4		3		3		2		2		6		23		16		7		3		13		3		10		6		8		33		26		1		2
UWAGI	* zależne od wybranego producenta okuć i wymiaru skrzydła, wymaganego światła przejścia ** przy otworu skrzydeł na kat 90°	podciąte 3cm od dołu-wentylacja min. 0,022m2	drzwi do WC w systemie rabbitowym	podciąte 3cm od dołu-wentylacja min. 0,022m2 wyposaż. w samozamykacze	P01- 2xL P1D- 1xL 1xP D- 1xP P2D- 1xL 1xP +- 2xL 1xP P3D- 2xL 1xP ST-1xL 2xP T- 1xL DS-1xL 1xP +- 2xP P4D- 1xL 1xP +- 1xL 1xP T- 1xL DS-1xL DS+1xL P5D- 4xL 8xP	szybka matowa 20x180cm jedna szt.ura z nadwietrzn. 20x100cm (pow. 1/3w/100)	szybka przeszroszona 25x180cm	drzwi z osłoną radiologiczną	drzwi wykładane	otwarcie bezdotykowe, z polem blaszy stalowej nierdz. 25x180cm	drzwi wykładane	dysmozyjne wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	pełne przesuwne	szklane przesuwne CLIP/SO WENECKIE	półprzeszroszczysta matowa nakładka-pasek 11cm oraz nazwa katedry /zakładu	odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	odporn.ogn.30min wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż. szybka przeszr. 25x180	odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż. szybka przeszr. 25x180	odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	szklane przesuwne z progiem	drzwi wykładane	podwójne szczelne z progiem	odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	szybka przeszroszysta 20x180cm	drzwi wykładane	podwójne szczelne z progiem	odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	dysmozyjne wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	dysmozyjne wyposażyć w frymacze i włączyć do systemu p.poż.	dysmozyjne szklane profilowe wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	dysmozyjne wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	drzwi systemowe do pomieszczeń technicznych, formatowe, wykonal. fazowe ze ścianami pom.	drzwi powietrzno-szczelne do komór rozprężnej
	oznaczenia dodatkowe na rzutach- na powierzchniach kondygnacji (w- lewe zatrz) (L-lewe, P-prawe)				P1S-1xL 2xP P2D-1xL 1xP P3S-1xL 2xP P4D-2xL 6xP P5D-1xL 1xP	P1D-1xL 1xP P2D-2TWL 2TWP P3D-2xL 1xP P4D-2TWL 1xP P5D-1xL 1xP	P1D-1xL 2xP	P1S-1xL 2xP	P4D-2xP	P4D-1xP	P1S-1xL 2xP P2D-1xL 2xP	P4D-1xP	P1D-1xL	P1D-1xL 2xP P2D-1xL 1xP P3D-1xL 4xP P4D-1xL 5xP DS-2xL 1xP DRS-1xL SR-1xL 1xP P4D-1xP P5D-2xL 2xP	P1D-1xL 2xP P2D-1xL 1xP P3D-1xL 4xP P4D-1xL 5xP P5D-2xR	P1D-1xL 1xP P2D-1xL 1xP P3D-1xL 4xP P4D-1xL 5xP P5D-2xR	P4D-1xP	P1D-1xL	P1EXP-1xP	P1S-2xP	P1T-1xL

W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH OKREŚLENIE "P"-PRAWE I "L"-LEWE OZNACZA PRIORYTET OTWIERANIA SKRZYDŁA

W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH SZEROKOŚĆ PRZEŚCIA PRZEZ SKRZYDŁO GŁÓWNE min.90cm
PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARU Z NATURY
CAŁE SZKŁO ZASTOSOWANE PRZY REALIZACJI OBIEKTU Z/G NA STATYKĘ I BEZPIECZEŃSTWO WYMAGA HARTOWANIA
SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM
KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC, DRZWI PROFILOWYCH I STALOWYCH W/G PALETY RAL 9001, OKLEINA SKRZYDEŁ DRZWI DREWNIANYCH-LAMINAT HPL 478 ZODA ABET LAMINATI
NA DRZWIACH SZKLANYCH NAKLEJĘ PÓŁPRZEZROCZYSTĄ MATOWĄ FOLIĘ SAMOPRZYLEPNĄ WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO

na drzwiach szklanych:
półprzezroczysta matowa naklejka-pasek 11cm oraz nazwa katedry/zakładu

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO M

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr / 239/6

Teren:
Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A

Inwestor:

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza:

mgr inż. arch. Małgorzata Ulasińska — ZGP 630/3787/8
mgr inż. arch. Andrzej Gołębiewski — 2314/Gd/80
mgr inż. arch. Hanna Gołębiewska — 6066/Gd/94
mgr inż. arch. Jadwiga Jacuk — 1599/Gd/84
mgr inż. arch. Jerzy Bilińkal — 2156/Gd/85

Autorzy: Nr uprawnień: Podpis:

mgr inż. arch. Dorota Cichosz
mgr inż. arch. Karol Skiba
plastyk Karina Wiśniewska

Sprawdzenie: Podpis:

mgr inż. arch. Elżbieta Polak — 3173/Gd/97

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Temat rysunku:

LUTY 2008	1:100		Wz-5
Data:	Skala:	Siatka:	Nr rys.