



Rozdzielnica RA22.1



Obciążenie	50kW	5,1kW	11kW	11kW	23kW	11,5kW
Nazwa obwodu	Zasilanie	Zasil. pom. nr 99	Zasil. pom. nr 100	Zasil. pom. nr 101	Zasil. pom. nr 102	Zasil. pom. nr 103
Nr rys.	-	-	-	-	-	-
Nr obw.	01	1	2	3	4	5



Ochrona od porażen
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT

80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68

tel.0..58 3408113

Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08	
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08	3509/Gd/88

Rozdzielnica obwodów ważnych RA22.1
Schemat zasadniczy.

Format A3	Podz. 1:10	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	Nr rys. ER-17
--------------	---------------	---	-------------------------