Rozdzielnica R43



Obciążenie	77kW			22kW	23kW	20kW	16kW			1,1kW	1,1kW	0,2kW					0,5kW
Nazwa obwodu	Zasilanie z szyno-przewodu	Rezerwa	Rezerwa	Zasil. rozdz. T431, T432	Zasil. rozdz. T433, T434	Zasil. rozdz. S4122 S4124	Zasil. rozdz. S4113 S4115	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie przedwindzie	Rezerwa	Trzymacze drzwi	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie teletechniki
Nr rys.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18

R43



RA43





Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN–C–S

EL-MAT		80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08		4505/Gd/90	Rozdzielnica poziomu R43.
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08			Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia apartów.
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08		3509/Gd/88	
Format A3	Podz. 1:10	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)			Nr rys. ER-15

1