



Obciążenie	Nazwa obwodu	Nr rys.
14kW	Zasilanie	-
	Gn. 3-faz. stanowiskowe	1
	Gn. 3-faz. stanowiskowe	2
	Gn. 3-faz. stanowiskowe	3
	Gn. 3-faz. stanowiskowe	4
	Gn. 1-faz. stanowiskowe	5
	Gn. 1-faz. stanowiskowe	6
	Gn. 1-faz. stanowiskowe	7
	Gn. 1-faz. stanowiskowe	8
	Gn. 1-faz. stanowiskowe	9
	Gn. 1-faz. stanowiskowe	10
	Gn. 1-faz. stanowiskowe	11
0,1kW	Klimakonwektor	12

Obwody niewykorzystane stanowią rezerwę.

EL-MAT					80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68		tel.0..58 3408113	
Projektował	inż. M. Pachocki	01.08		4505/Gd/90	Rozdzielnica pomieszczeń laboratoryjnych S257. Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatów.			
Opracował	mjr inż. E. Matys-Szolowska	01.08						
Sprawdził	inż. D. Jasiniecka	01.08		3509/Gd/88				
Format A3	Podz. 1:10	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Włcha Stwosza (dz. nr 239/6)					

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S