




Ochrona od porażeń

SN - samoczynne wyłączenie w układzie IT
nN - samoczynne wyłączenie w układzie TNS



BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH
80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68

ENEPRO
tel.0..58 3408113

Projektował	inż.M.Pachocki	02.10	4505/Gd/90	Rozdzielnica SN nowa T-16152. Schemat zasadniczy.	MAT-FIZ
Opracował	inż.M.Pachocki	02.10	4505/Gd/90		
Sprawdził	inż.G.Naumiuk	02.10	4729/Gd/90		
Format A3	Podz. 1:10	Obiekt: Uniwersytet Gdański. Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a			Nr rys. EMF-01G