



Ochrona od porażen

SN - samoczynne wyłączenie w układzie IT

nN - samoczynne wyłączenie w układzie TNS

01.10

2

5FQ1

Wyłącznik instal.

CLS6

C0,5A 400V

F&G Moeller

1

5A3

3-faz. przekaźnik U/t

RET-430A

Ur=(10 ... 120) V
230VAC

ZEG

Lp.

Symbol

Wyszczególnienie

Typ

Dane techn.

Producent

Uwagi

MP

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH

80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68

ENEPRO

tel. 58 3408113

Projektował

inż.M.Pachocki

01.10

4505/Gd/90

Opracował

inż.M.Pachocki

01.10

4505/Gd/90

Sprawdził

inż.G.Naumiuk

01.10

4729/Gd/90

Format

A4

Podz.

-

Obiekt:

Uniwersytet Gdański. Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a

Nr rys.

EMF-03

MAT-FIZ

Rozdzielnica SN. Układ kontroli napięcia SN.

Schemat zasadniczy.