



## Ochrona od porażeń

Szybkie wyłączenie w układzie TN-S

1	P1	Licznik 3-fazowy	A1500	3x400V, 5(15)A kl. 0,5	ELSTER	
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Typ	Dane techn.	Producent	Uwagi
<div>  <b>BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH</b>  80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68 </div> <div> <b>ENEPRO</b>  tel. 58 3408113 </div>						
Projektował	inż. M. Pachocki	02.10	4505/Gd/90	Rozdzielnica nN. Kontrolny pomiar energii. Schemat zasadniczy.		
Opracował	inż. M. Pachocki	02.10	4505/Gd/90			
Sprawdził	inż. G. Naumiuk	02.10	4729/Gd/90			
Format A4	Podz. -	Obiekt: Uniwersytet Gdański. Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a				Nr rys. <b>EWNS-04</b>

02.10

WNS